

Słupy wysięgnikowe okrągłe NT-C-3
z wysięgnikiem ST-Y, ST

Słupy oświetleniowe, metalowe, ocynkowane, o przekroku okrągłym typu S-90C-3, typ trzonu słupa: S-80PC-3, na prefabrykowanym **fundamencie betonowym F-150/200,**
średnica końcówki mocującej oprawę **fi** 60 mm.
Wysięgnik typu ST-Y: W=1,0m, H = 1,0 m

Oprawa zamontowana na wysięgniku

Dane techniczne									
TYP	TYP TRZONU	W	H	H_2	$R_{(max)}$	Ød/DE	Z	m*	a x a x h TYP
		m	m	m	m	mm	mm/m	kg	m
S-90C-3	S-80PC-3	1,0	9	1,0	0,65	60/161		78	

Uwaga: Wysięgnik przewyższa trzon słupa o 1m. Na widoku pokazany jest słup z wysięgnikiem typ ST-Y, do tego typu słupa możliwa jest konfiguracja z wysięgnikiem typ ST. Kąt podniesienia wysięgnika należy określić w zapytaniu lub zamówieniu.
** – Dane dla wysięgników jednoramiennych*
***Ød, α°** – inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu.*





Fundament F150/200, prefabrykowany, betonowy, wykonany z betonu zbrojonego klasy B20 stanowiacy jednolity blok, w którym osadzone są śruby M24 do mocowania stopy słupa.
Elementy stalowe fundamentu: kotwy, śruby, elementy złączne oraz konstrukcja mocująca z zawiasem - ocynkowane.
Fundament zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych - abizolem

Dane Techniczne fundamentu F150/200						
TYP	h	a	AxB	nxØs	m	Mg
F150/200-PS	m	m	mm	mm	kg	kNm
	1,5	0,3	200×200	4xM20	225	31,5

Złącze słupowe TB-1
Złącza czterotorowe do kabli zasilających o przekroju:
od 4x10 mm2 do 4x35 mm2 (max. 3 kable):
TB-1 - do zastosowania jednej wkładki topikowej.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY	Linia kablowa, wydzielona oświetlenia drogowego, w m-ści Mostki Sokale - jeże			
	GMINA JAROCIN JAROCIN 159, 37-405 JAROCIN			
Nazwa rysunku: Słup oświetleniowy, fundament, złącze bezp - widok oraz dane techniczne				Skala:
PROJEKTANCI	Nr upraw.	Podpis	Data	
Projektant: mgr inż. Tomasz Bździuch	LUB/0110/ PWOE/09		Wrzesień 2021	Nr rys. E3