

6. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY.

- 6.1. Uprawnienia budowlane + LOIB projektanta**
- 6.2. Uprawnienia budowlane + LOIB sprawdzającego**
- 6.3. Warunki przył. nr 21-F5/WP/00522 z dn. 04.03.2021 r. wyd. przez RE St. Wola**
- 6.4. Protokół uzgodnienie branżowego KUD nr /2021 z dn. .12.2021 r.**
- 6.5. Decyzja DOULICP znak: GM.6733.2.2021 z dnia 11.08.2021 r.**
- 6.6. Protokół z nar. Koordyn. usyt. sieci znak: G.6630.122.2021 z dn. 13.08.2021 r.**
- 6.7. Zestawienie materiałów**

Lublin, dnia 8 grudnia 2009 r.

LOIB.OKK.7131/5 - 7132/5/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./, oraz § 12, § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 / i art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /

stwierdzamy, że

Pan Tomasz BŹDZIUCH

magister inżynier

urodzony dnia 19 lutego 1978 r. w Biłgoraju

otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0110/PWOE/09

*do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych*

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.


POUCZENIE


1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy – Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek

mgr inż. Maria Kosler

Członek

mgr inż. Edward Wóźniak

Przewodniczący
Składu Orzekającego OKK.

dr inż. Bolesław Horyński

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Bździuch
Sól 307,
23-400 Biłgoraj
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

Pan Tomasz BŹDZIUCH

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym w/w specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:


- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - wykonywania nadzoru inwestorskiego
 - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.
- bez ograniczeń

II. Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie tej specjalności,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczący
Składu Orzekającego OKK.

dr inż. Bolesław Horyński



P O L S K A
I Z B A
I N Ź Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-27T-AZL-55D *

Pan Tomasz Bździuch o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0043/10

adres zamieszkania Sól 307, 23-400 Biłgoraj

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Gmina Jarocin

Jarocin 159

37-405 Jarocin

**Warunki przyłączenia nr 21-F5/WP/00522 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie drogowe wydzielone**Lokalizacja: gmina Jarocin, miejscowość Szwedy, oświetlenie drogowe**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 24-02-2021, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **słup oświetlenia ulicznego wydzielonego nr 17 będący na majątku odbiorcy.** . Stacja zasilająca **S9-0205 Domostawa 3.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
- 3 Moc przyłączeniowa: **4,00 kW (moc istn. 3,00 kW)** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: **kablowe.**
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 **Ze słupa oświetlenia ulicznego wydzielonego nr 17 wybudować odcinek oświetlenia ulicznego wydzielonego kablowego o przekroju wg uznania długości według potrzeb. Zainstalować lampę oświetlenia ulicznego typu według uznania w ilości według potrzeb. Układ pomiarowy j/n oraz sterowanie zegarem w szafie oświetlenia ulicznego pozostaje bez zmian. Moc zainstalowanych opraw nie może przekraczać 1 kW.**
 - 6.2 **Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola**
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **w szafie oświetlenia ulicznego.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 **układ pomiarowo-rozliczeniowy istniejący pozostaje bez zmian.**
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 20 [A], zabezpieczenie usytuować w złączu kablowo-licznikowym,**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
 - 14.1 **warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,**
 - 14.2 **realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.**
- 15 Uwagi dodatkowe:
 - 15.1 **PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.**
 - 15.2 **Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.**
 - 15.3 **Wybudowane urządzenia pozostają na majątku Inwestora oświetlenia ulicznego.**

15.4 Dla oznaczenia lamp oświetlenia ulicznego pozostających na majątku Inwestora stosować wysięgniki do lamp w kolorze żółtym.

15.5 W miejscu rozgraniczenia własności urządzeń umieścić tabliczkę informacyjną z napisem "WO".

15.6 Przed przystąpieniem do realizacji sieci oświetlenia Podmiot Przyłączany powinien przedłożyć do uzgodnienia opracowaną dokumentację techniczno - prawną oraz podpisać umowę udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego.

15.7 Dotychczasowy przydział mocy do obiektu wynosi 3 kW (PPE 480548105006514690).

Warunki przyłączenia opracował:

Patryk Powęzka

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Zastępca Dyrektora
Janusz Małek

Stalowa Wola, dn. 03.12.2021 r.

PROTOKÓŁ Nr 185/2021
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu pt.:

Budowa linii oświetlenia drogowego kablowego, wydzielonego w miejscowości Szwedry, gm. Jarocin.

Inwestor:

Gmina Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin

Autor projektu:

Tomasz Bździuch, uprawnienia: LUB/0110/PWOE/09

Skład Komisji:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Janusz Małek | - przewodniczący |
| 2. Andrzej Łoś | - członek |
| 3. Piotr Paziak | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

Odc. oświetlenia ulicznego wydzielonego kab. typu YAKXS 4x25 dł. 558/620 m. (WO)
Słupy oświetlenia ulicznego typu S-90PC-3 –6 szt. (WO)
Oprawy LED 70W – 6 szt. (WO)

Uwagi do projektu:

1. W projekcie umieścić schemat ideowy.
2. Do projektu dołączyć dokumentację prawną.
3. Warunkiem realizacji zadania jest zawarcie umowy o przyłączenie.

Wniosek Komisji:

**uzgodnić przedłożony projekt w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia nr:
21-F5/WP/00522 z dnia 04.03.2021 r. - pod warunkiem spełnienia w/w uwag.**

Ważność uzgodnienia określa się do dnia: **04.03.2023**

Podpisy Komisji:

1.



2.



3.



Zatwierdzam wniosek Komisji:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Dyrektor:
Czesław Flączek

WOJCI GMINY
JAROCIN
wiel. podkarpackie

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 1 ust. 2, art. 2 pkt 5, art. 4 ust 2 pkt 1., art. 50 ust. 1 pkt 2 art. 51 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 3 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, t.j.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, t.j.),
- wniosku z dnia 14.06.2021 r. Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159 reprezentowanej przez Z-cę Wójta Pana Andrzej Kata;

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

budowie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwedy na terenie działek nr ewid. 621/1, 362, 391, 389, 390, 368/2, 366, 351/1, 350, 349/2, 349/1 w miejscowości Szwedy w Gminie Jarocin,

na wniosek: Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159.

1. Rodzaj zabudowy (art. 54 ust. 1 ustawy): obiekty infrastruktury technicznej, ustalono na podstawie § 2.1 lit. h Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589).
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu (art. 54 ust. 2a oraz ust. 3 ustawy):
 - 1) w ramach linii rozgraniczających teren inwestycji (przedstawionych na załączniku graficznym do decyzji) zrealizować planowaną inwestycję;
 - 2) linia kablowa oświetlenia o długości ok. 558(620) m;
 - 3) słupy oświetleniowe wraz z uziemieniem oraz oprawami ledowymi 70W– sztuk 6;
 - 4) zasilanie oświetlenia drogowego z istniejącego słupa oświetleniowego nr 17 (przy drodze publicznej powiatowej Nr 1036R Domostawa-Szwedy);
 - 5) zajęcie pasów drogowych dróg publicznych: gminnej Nr 102225R oraz powiatowej Nr 1036R Domostawa-Szwedy, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w przypadku drogi powiatowej - na warunkach określonych przez zarządcę ww. drogi;
 - 6) metody przejścia przez teren drogi publicznej gminnej Nr 102225R oraz drogi publicznej powiatowej Nr 1036R Domostawa-Szwedy w sposób nie powodujący uciążliwości o których mowa w punkcie 5 decyzji, tj. metoda przewiertu sterowanego;
 - 7) nie następuje zmiana użytkowania i przeznaczenia terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, lub zmiana ta nie może wykraczać poza ramy określone w przepisach odrębnych dot. prawa budowlanego;
 - 8) podczas projektowania, realizacji jak i użytkowania planowanej sieci uwzględnić należy ograniczenia wynikające z usytuowania w ramach:
 - a) otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie,
 - b) obszarze, o którym mowa w art. 166 ustawy Prawo wodne.
3. Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (art. 54 ust. 2b ustawy):
 - 1) wymagania dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: zgodnie z rozp. z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) stwierdzam, że planowane przedsięwzięcie nie wpływa niekorzystnie na stan środowiska i nie wymaga postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 - 2) teren inwestycji:
 - a) nie jest wpisany do rejestru zabytków,
 - b) nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej ani ochrony dziedzictwa kulturowego,
 - c) nie stanowi także dobra kultury współczesnej,

Brak jest również obiektów wymagających ochrony z ww. tytułu.

4. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji (art. 54 ust. 2c ustawy):
 - 1) inwestycja obsługiwana będzie z drogi publicznej gminnej Nr 102225R oraz drogi publicznej powiatowej Nr 1036R Domostawa-Szwedy,
 - 2) informacje zawarte we wniosku oraz załączone warunki przyłączenia nr 21-F5/WP/00522 z dnia 04.03.2021 r.) pozwalają na stwierdzenie, że istniejące/projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanego zamierzenia.
5. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich (art. 54 ust. 2d ustawy):

Projektowana inwestycja nie może powodować:

 - 1) ograniczenia dostępu do drogi publicznej;
 - 2) pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, ciepłej, środków łączności;
 - 3) pozbawienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 - 4) uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie;
 - 5) zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby;
 - 6) zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
6. Warunki ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych (art. 54 ust. 2e ustawy):

Teren inwestycji nie zawiera się w ramach terenów lub obszarów górniczych.
7. Warunek o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4:

Zamierzenie stanowi inwestycję liniową sytuowaną pod powierzchnią terenu, nie zmieniającą użytkowania gruntów, na których będzie prowadzona (użytki: dr, Br-PsV, RV, ŁV, Br-RV, ŁIV, RVI, PsV, Br-RVI, RVI).

W granicach terenu inwestycji grunty leśne nie występują.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tj. na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
8. Warunki wynikające z dokonanych uzgodnień inwestycji:
 - 1) prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego;
 - 2) po zakończeniu prac należy uporządkować teren robót.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 14.06.2021 r. Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159 reprezentowanej przez Z-cę Wójta Pan Andrzej Kata wszczęto postępowanie ws. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwedy na terenie działek nr ewid. 621/1, 362, 391, 389, 390, 368/2, 366, 351/1, 350, 349/2, 349/1 w miejscowości Szwedy, Gmina Jarocin. Wniosek spełnia wymagania określone art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowane zamierzenie jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu lokalnym, gdyż realizuje cel publiczny określony w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1880, t.j.). Stosuje się przepisy ustawy opizp od art. 50 do 58 włącznie, jak i przepisy odrębne w tym w szczególności dot. ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz prawa geologicznego i górniczego.

Rozpatrując wniosek tut. Organ ustalił, że teren objęty wnioskiem nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tym samym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z przepisami odrębnymi teren inwestycji:

- 1) znajduje się w ramach terenu objętej ochroną przyrody, tj. w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Uchwałą Nr XLVIII/994/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” określono jego granice, szczególne cele ochrony oraz w ramach §3 zakazy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie nie wydał zarządzenia ws. ustanowienia planu zadań ochronnych;
- 2) nie znajduje się na terenach: objętych ochroną konserwatora zabytków, górniczym, zamkniętym,
- 3) nie zawiera się w wyznaczonym w Studium obszarze: wymagającym przeprowadzenia scaleń

i podziału nieruchomości ani rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m² a także obszarze przestrzeni publicznej.

Na podst. danych pozyskanych z PGW WP portalu ISOK, część terenu inwestycji (w sąsiedztwie dz. nr ewid. 349/1 zgodnie z Załącznikiem Nr 3) znajduje się na obszarze, o którym mowa w art. 166 ustawy Prawo wodne. Obszary te zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wskazane są na mapach zagrożenia powodziowego, stąd na podst. art. 53 ust. 4 pkt 11 lit b. i ust. 5d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt wymaga uzgodnienia poprzez decyzję PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na tego rodzaju obszarach.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Inwestora oraz właścicieli działek położonych w liniach rozgraniczających terenu inwestycji zawiadomiono na piśmie, natomiast pozostałych właścicieli działek położonych w obszarze oddziaływania inwestycji, zawiadomiono w drodze obwieszczenia.

Udział Organów w postępowaniu, zapewniony został na podst. art. 53 ust. 4 ustawy:

- 1) z pktu 6 – Starosty Niżańskiego, w zakresie ochrony gruntów rolnych,
- 2) z pktu 6 – PGW WP Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w zakresie melioracji wodnych;
- 3) z pktu 8 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w zakresie terenów objętych formami ochrony przyrody;
- 4) z pktu 9 – zarządcy drogi publicznej powiatowej Nr 1036R Domostawa-Szwedy, w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego;
- 5) z pktu 11b – Dyrektorem PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

W wyniku powyższego stwierdzono, że ustalona lokalizacja inwestycji uwzględnia potrzeby interesu publicznego oraz nie narusza obowiązujących przepisów odrębnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja składa się z:

- 1) załącznika nr 1 – graficznego z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji wykonanego na kopii mapy zasadniczej o parametrach zgodnych z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) załącznika nr 2 – część tekstowa analiz o których mowa w art. 53 ust 3 ustawy;

Dokumenty udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt decyzji sporządzony został przez osobę, która nabyła uprawnienia na podst. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pouczenie

Wygaśnięcie decyzji następuje, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, a także z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio.

Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych należy przedłożyć m.in. niniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ostateczną) wraz z dowodem stwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Jarocin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Decyzję wraz z załącznikami:

1. pozostawia się w aktach sprawy,
2. otrzymuje Wnioskodawca.

Do wiadomości otrzymują:

1. strony zgodnie z wykazem,
2. Marszałek Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak



**WÓJT GMINY
JAROCIN**
wuj. podkarpackie

Załącznik nr 2 do decyzji
z dnia 11.08.2021 r.
Znak GM.6733. 1 .2021:

Analizy, o których mowa w art. 53 ust. 3 ustawy

Wnioskodawca:	Gmina Jarocin, 37-405 Jarocin 159
Pełnomocnik:	Z-ca Wójta Pan Andrzej Kata
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwedzy
Teren objęty wnioskiem:	Działki nr ewid. 621/1, 362, 391, 389, 390, 368/2, 366, 351/1, 350, 349/2, 349/1 w miejscowości Szwedzy
Rodzaj inwestycji:	Obiekty infrastruktury technicznej

Podstawa prawna opracowania:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, t.j.), zwana dalej ustawą.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, t.j.).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).

1. Analiza wniosku inwestora:

- 1) Granicę terenu objętego wnioskiem przedstawiono na kopii mapy zasadniczej o parametrach zgodnych z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- 2) Na podst. § 2.1 lit. h Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, przyporządkowano rodzaj zabudowy jako obiekty infrastruktury technicznej.

2. Lokalizacja terenu inwestycji a także analizy warunków, o których mowa w art. 53 ust. 3 oraz warunku, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) Lokalizacja terenu inwestycji:

Teren inwestycji położony jest w miejscowości Szwedzy i obejmuje grunty wzdłuż drogi publicznej gminnej Nr 102225R. Inwestycja polegać będzie na realizacji oświetlenia ww. drogi na odcinku od drogi publicznej powiatowej Nr 1036R Domostawa-Szwedzy do budynku usługowego na działce nr ewid. 348/2.

- 2) Analiza pod kątem art. 61 ust. 1 pkt 4. Mająca na celu ustalenie czy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1:

Zamierzenie stanowi inwestycję liniową sytuowaną pod powierzchnią terenu, nie zmieniającą użytkowania gruntów, na których będzie prowadzona (użytki: dr, Br-PsV, RV, ŁV, Br-RV, ŁIV, RVI, PsV, Br-RVI, RVI).

W granicach terenu inwestycji grunty leśne nie występują.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tj. na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

3. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1) Zgodnie z przepisami odrębnymi teren inwestycji:

a) znajduje się w ramach terenu objętej ochroną przyrody, tj. w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Uchwałą Nr XLVIII/994/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” określono jego granice, szczególne cele ochrony oraz w ramach §3 zakazy,

b) nie znajduje się na terenach: objętych ochroną konserwatora zabytków, górniczym, zamkniętych,

c) nie zawiera się w wyznaczonym w Studium obszarze: wymagającym przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości ani rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m² a także obszarze przestrzeni publicznej.

2) Analiza innych dokumentów planistycznych oraz aktów prawa: na podst. danych pozyskanych z PGW WP portalu ISOK, część terenu inwestycji (w sąsiedztwie dz. nr ewid. 349/ zgodnie z Załącznikiem Nr 3) znajduje się na obszarze, o którym mowa w art. 166 ustawy Prawo wodne. Obszary te zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wskazane są na mapach zagrożenia powodziowego, stąd na podst. art. 53 ust. 4 pkt 11 lit b. i ust. 5d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt wymaga uzgodnienia poprzez decyzję PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na tego rodzaju obszarach.

3) Analiza dotycząca zagadnień ochrony środowiska:

a) planowane przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

b) nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z:

- potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska – nie dotyczy,

- obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie nie wydał zarządzenia ws. ustanowienia planu zadań ochronnych.

4) Analiza dotycząca ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie dotyczy.

5) Analiza obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) inwestycja obsługiwana będzie z drogi publicznej gminnej Nr 102225R oraz drogi publicznej powiatowej Nr 1036R Domostawa-Szwedy,

b) informacje zawarte we wniosku oraz załączone warunki przyłączenia nr 21-F5/WP/00522 z dnia 04.03.2021 r.) pozwalają na stwierdzenie, że istniejące/projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanego zamierzenia.

6) Analizy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie: nie dotyczy.

7) Analiza stosunków własnościowych: nie obowiązują inne akty prawne mające wpływ na sposób zagospodarowania terenu, z wyjątkiem prawa własności. Stwierdzenie istnienia ograniczonych praw rzeczowych, obciążających nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości, powinno być stwierdzone i uwzględnione w opracowanym projekcie budowlanym.

Przy projektowaniu inwestycji należy zachować wymogi Prawa Budowlanego oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie.

4. Wyniki analiz.

- 1) Zakres uzgodnień ustalony zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy:
 - a) z pktu 6 – Starosty Niżańskiego, w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 - b) z pktu 6 – PGW WP Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w zakresie melioracji wodnych;
 - c) z pktu 8 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w zakresie terenów objętych formami ochrony przyrody;
 - d) z pktu 9 – zarządcy drogi publicznej powiatowej Nr 1036R Domostawa-Szwedy, w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego;
 - e) z pktu 11b – Dyrektorem PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
- 2) Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50 ust. 1 ustawy). Planowane zamierzenie, tj. budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwedy jest inwestycją celu publicznego, gdyż realizuje cel publiczny określony w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1880, t.j.). Wójt Gminy Jarocin dokonuje analiz o których mowa w art. 53 ust. 3 a także warunku, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Niniejsza analiza zbadała ponadto czy planowane zamierzenie inwestycyjne zgodne jest z przepisami odrębnymi, gdyż tylko one mogą być podstawą do odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wyniki analiz przepisów odrębnych zawarto w punkcie 3.


Reasumując realizacja inwestycji nie narusza przepisów odrębnych, zgodna jest z lokalną polityką przestrzenną oraz służy poprawie jakości życia mieszkańców.

<p>Sporządzono przez: <i>mgr inż. Damian Draguła</i></p> <p>Uprawniony na podst. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</p> <p><i>(pieczęćka i podpis)</i></p>	<p>Wydano dnia <i>11.08.21</i> r.</p> <p><i>Zbigniew Walczak</i></p> <p><i>(pieczęćka i podpis Wójta/Burmistrza)</i></p>
--	--

**ZARZĄD
POWIATU NIŻAŃSKIEGO**

.....
(pieczęć nagłówkowa)

ZDP.AP.4500.59.2021



isk/1
Nisko, dnia 26.05.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z późn. zm.) a także art. 104 KPA (Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 1/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Zbigniewa Lacha – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku do załatwiania spraw należących do Zarządcy Drogi; po rozpatrzeniu wniosku z dnia **26.04.2021 r.** (data wpływu 27.04.2021 r.) złożonego przez

Wójta Gminy Jarocin

o wydanie zezwolenia na prawo dysponowania gruntem drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa - Szwedry, działka Nr 621/1, celem budowy linii kablowej, wydzielonej oświetlenia drogowego (umieszczenie odcinka linii kablowej YAKY 4x25 od istniejącego słupa nr 17 – przejście poprzeczne pod drogą powiatową – 1 szt. zgodnie z dokumentacją – Załącznik Nr 1)

(nr drogi, odcinek – miejscowości)

(opis urządzenia lub przedmiotu)

ZEZWALAM

Gminie Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin

na dysponowanie gruntem drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa - Szwedry, działka Nr 621/1, celem budowy linii kablowej, wydzielonej oświetlenia drogowego (umieszczenie odcinka linii kablowej YAKY 4x25 od istniejącego słupa nr 17 – przejście poprzeczne pod drogą powiatową – 1 szt. zgodnie z dokumentacją – Załącznik Nr 1)

(nr drogi, odcinek – miejscowości)

(opis urządzenia lub przedmiotu)

przy zachowaniu następujących warunków:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy;

1. przyłączy kablowe należy zaprojektować w pasie drogowym drogi powiatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
2. kabel powinien być układany na głębokości min 1,4 m pod koroną drogi i pasem zieleni oraz 1,0 m pod dnem rowu,
3. wykonanie przejścia pod drogą zaprojektować metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej,
4. w przypadku kolizji przyłącza kablowego w ciągu drogi powiatowej (w czasie realizacji i po wykonaniu) z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową Inwestor na swój koszt dokona uzgodnień z właścicielami oraz przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń lub obiektów,
5. sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu poddać uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych zgodnie z art. 28b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 276 z późn. zm),
6. uzgodnić z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projekt budowlany obiektu lub urządzenia obcego,
7. uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych (jeśli jest wymagane odrębnymi przepisami),
8. opracować projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
9. uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, celem prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27.04.2021 r. (data wpływu 26.04.2021 r.) Wójt Gminy Jarocin, wystąpił o wydanie zezwolenia na prawo dysponowania gruntem drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa - Szewy, działka Nr 621/1, celem budowy linii kablowej, wydzielonej oświetlenia drogowego (umieszczenie odcinka linii kablowej YAKY 4x25 od istniejącego słupa nr 17 – przejście poprzeczne pod drogą powiatową – 1 szt.).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczzonego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W przekonaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa - Szewy, działka Nr 621/1, celem budowy linii kablowej, wydzielonej oświetlenia drogowego (umieszczenie odcinka linii kablowej YAKY 4x25 od istniejącego słupa nr 17 – przejście poprzeczne pod drogą powiatową – 1 szt. zgodnie z dokumentacją – Załącznik Nr 1).

Wykonanie linii kablowej nie powinno wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą wyżej wymienionych warunków.

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót, tj. fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zobowiązana jest:

- 1 uzgodnić z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projekt budowlany obiektu lub urządzenia obcego,
- 2 uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
- 3 wystąpić do zarządcy drogi z wnioskami o:
 - a) wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym,
 - b) wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia stronie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x A/a

Nie pobrano opłaty skarbowej
przedmiot wyłączony z opłat skarbowej
przedmiot zwolniony z opłaty skarbowej
na podstawie art. 7, ust. 3

ustawy z dnia 16 listopada 2006.
o opłatach skarbowych
Dz. U. z 2020 poz. 1546 z późn. zm.

Nisko, dn. 26.05.2021 r.

Z up. ZARZĄDU POWIATU

Zbigniew Lach
DYREKTOR
Zarządu Drog Powiatowych
w Nisku

DYREKTOR

Zbigniew Lach

STAROSTA NIŻAŃSKI
siedziba organu:
Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7, 37 – 400 Nisko

Nisko, dnia: 2021-08-13

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr G.6630.122.2021

Opis przedmiotu narady: **Linia kablowa, wydzielona oświetlenia drogowego**

Lokalizacja przedmiotu narady: **Szwedy dz. 621/1, 362, 391, 389, 390, 368/2, 366, 351/1, 350, 349/2, 349/1**

Wnioskodawca: **Gmina Jarocin**
37-405 Jarocin Jarocin 159

Inwestor: **Gmina Jarocin**
37-405 Jarocin Jarocin 159

Wniosek z dnia: 2021-08-05 Data wpływu wniosku: 2021-08-05

Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)

Naradę koordynacyjną przeprowadzono za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Data zakończenia narady koordynacyjnej: **2021-08-13**

Usytuowanie projektowanej sieci/ przyłącza uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Jarosław Wołoszyn - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami**

Uwagi ogólne:

- 1) Integralną częścią protokołu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.
- 2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypianiem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
- 3) Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem użytkownika danej sieci.
- 4) Istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisów rozdziału 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z późn. zm.).
- 5) W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
- 6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych normach i warunkach technicznych.

Stanowiska (uwagi i zalecenia) uczestników narady koordynacyjnej:

Lp	Oznaczenie podmiotu uczestniczącego w naradzie	Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot	Stanowisko uczestnika narady
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku	Jerzy Kobylarz	brak uwag
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku	Mirosław Stępień	Realizować zgodnie z wydaną decyzją znak: ZDP.AP.4500.59.2021 z dnia 26.05.2021r.
3	Starostwo Powiatowe w Nisku Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa	Tomasz Żak	Planowana inwestycja przekracza urządzenia wodne - dwa rowy. Przejścia należy wykonać metoda przewiertu sterowanego; z zastosowaniem rury osłonowej i zachowaniem odległości 1 m od dna rowów do góry rury osłonowej.

4	PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola	Marian Oleszek	Projekt uzgodnić branżowo w Rejonie Energetycznym Stalowa Wola.
5	Orange Polska S.A.	Bakota Jacek	Zawiadomiony, nie uczestniczył.
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie	Stanisław Woś	Bez uwag – brak sieci gazowej w miejscu prowadzenia inwestycji
7	Gmina Jarocin	Andrzej Kata	brak uwag
8	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku	Angelika Machaj	brak uwag
9	Gmina Jeżowe	Marek Kamiński	brak uwag
10	Gmina i Miasto Nisko	Łukasz Kędra	brak uwag
11	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Ireneusz Szewczyk	brak uwag
12	Gmina i Miasto Ulanów	Adam Martyna	brak uwag

Uwagi końcowe:

- 1 Inwestor jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace minimum na 14 dni przed przystąpieniem do robót. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych kabli eNN z istniejącą siecią telekomunikacyjną oraz w miejscach zbliżeń projektowanych słupów eNN do istniejącej sieci telekomunikacyjnej zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 i normą zakładową ZN-15/OPL-004. W miejscach skrzyżowań zabezpieczyć kable energetyczne rurą ochronną zbliżeniową. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL. Poprawność wykonanego zabezpieczenia potwierdzić protokołem odbioru.
- 2 Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego kabla eNN oraz zbliżenia projektowanych słupów eNN z istniejącymi sieciami wodociągową i kanalizacji sanitarnej zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury wod-kan prowadzić pod nadzorem GZK Sp. z o.o. w Jarocinie. Rozpoczęcie i zakończenie prac zgłosić do GZK Sp. z o.o. w Jarocinie.
- 3 W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i istniejącymi kablami energetycznymi NN zachować odległości i wymagania zgodnie z PN-76/E-05125 i BHP. Prace na istniejącym słupie elektroenergetycznym NN oraz prace sprzętem mechanicznym w sąsiedztwie i pod istniejącymi liniami energetycznymi SN i NN napowietrznymi a także w zbliżeniu do istniejących słupów eNN i szafek złączowo-pomiarowych eNN wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z zasadami BHP.
- 4 Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy potwierdzić u użytkowników urządzeń podziemnych naniesienie tych urządzeń oraz uzupełnić o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich geodezyjną inwentaryzację.

Podpis przewodniczącego:

4 up. STAROSTY
Jarosław Wołoszyn
Podinspektor
WydZIAŁ Geodezji i Gospodarki
Brunik

6.7. Zestawienie materiałów

Oświetlenie drogowe wydzielone w m-ści SZWEDY (materiały podstawowe)

Nr słupa	Rodzaj słupa	Dł. rowu/ dł. kabla	Słup metalowy S-90PC-3	Fundament F-150/200	Wysięgnik 1-ram St-1,0	Złącze słupowe TB-1	Zacisk SL1.11	Kabel YAKXS 4x25	Opr. ledowa 70W	Rura DVK 75	Rura SRS-G 110	Rura A83 PS	Rura KR-50	Folia nieb. szer 0,4 m	Bednarka FeZn 25x4	Przewód YKY 3x2,5	Kształtka czteropalczasta	Uchwyt rury na słup E	Listwa zaciskowa LZ-35	Rura BE-50
		m	szt	szt	m	szt		m	szt	m	m	m	m	m	m	m	szt	kpl	szt	m
17	Istn. S-90C3	97/108 88/98 90/100 93/103 97/108 93/103	-	-	-	-	-	108 98 100 103 108 103	-	-	-	-	2	99 90 92 95 99 95	102 93 95 98 102 98	-	1	-	1	1,5
17/1	S-90C3		1	1	1	1	-		1	2	12	-	4			12	2	-	-	-
17/2	S-90C3		1	1	1	1	-		1	6	-	-	4			12	2	-	-	-
17/3	S-90C3		1	1	1	1	-		1	18	-	-	4			12	2	-	-	-
17/4	S-90C3		1	1	1	1	-		1	14	6	-	4			12	2	-	-	-
17/5	S-90C3		1	1	1	1	-		1	5	-	-	4			12	2	-	-	-
17/6	S-90C3		1	1	1	1	-		1	12	-	-	2			12	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		558/620	6	6	6	6	-	620	6	57	18	-	24	570	588	72	12	-	-	-

Materiały drobne i pomocnicze przewidzi wykonawca.

SPORZADZIŁ:
mgr inż. Tomasz Bzdziuk
Nr ewidencyjny: LUB/0110/PWK
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
(data i podpis)

