



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10

PSK.9020.7.1.2024

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpl. dn. 01-02-2024

Nr 912020/PPIS

ISM - SRL

[Handwritten signature]

Nisko, dnia 31 stycznia 2024r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku działając na podstawie art. 12 ust 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338, z późn. zm.) oraz art. 107, art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775, z późn. zm.),

stwierdza

wygaśnięcie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku z dnia 12 stycznia 2024r., znak: PSK.9020.7.1.2024

UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza sprawozdania z pobierania i badań próbki wody pobranej w ramach prowadzonej przez producenta wody kontroli wewnętrznej w dniu 4 stycznia 2024r. z wodociągu sieciowego w Jarocinie, przeprowadzonych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 34-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A wykazała, że jej jakość pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk w 100ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk w 100ml.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku decyzją z dnia 12 stycznia 2024r., znak: PSK.9020.7.1.2024 stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie do dnia 26.01.2024r., przy założeniu, że wartość parametryczna dla parametru bakterie grupy coli będzie mniejsza niż 10 jtk w 100ml. Termin wykonania tej decyzji został na wniosek strony przedłużony do 02.02.2024r.

W dniach 17 i 26 stycznia 2024r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe pobrano do badań próbki wody z przedmiotowego wodociągu, w których nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że decyzja PPIS w Nisku z dnia 12 stycznia 2024r., znak: PSK.9020.7.1.2024 stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie jej wygaśnięcia leży zarówno w interesie strony jak i społecznym, w związku z czym należało orzec jak wyżej na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 kpa.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W NISKU
mgr inż. Magdalena Rachwał

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 37-405 Jarocin 45
2. Higiena Żywności i Żywienia w/m
3. Higiena Dzieci i Młodzieży w/m
4. Epidemiologia w/m
5. Higiena Pracy w/m
6. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Jarocin
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku